

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.AY04.B.04553

Серия RU № 0707101

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «Сертификация и экспертиза». Место нахождения: 109202, Российская Федерация, город Москва, улица Басовская, дом 16, строение 1, этаж 6, помещение IX, комната № 43. Адрес места осуществления деятельности: 117420, Российская Федерация, город Москва, улица Профсоюзная, дом 57. Телефон: +7 (495) 506-11-60, адрес электронной почты: info@certexp.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.10AY04 выдан 13.03.2018 года

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Рыбинский электромонтажный завод». Место нахождения: 152908, Российская Федерация, Ярославская область, Рыбинский район, город Рыбинск, Ярославский тракт, дом № 68. Основной государственный регистрационный номер: 1077610006440. Телефон: +74855202600, адрес электронной почты: info@remz.su

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Рыбинский электромонтажный завод». Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 152908, Российская Федерация, Ярославская область, Рыбинский район, город Рыбинск, Ярославский тракт, дом № 68

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, на напряжение 0,66 кВ и 1,0 кВ номинальной частоты 50Гц., марки: согласно приложению на одном листе, бланк № 0521341
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3521-015-83901686-2015 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 0,66 и 1,0 кВ не распространяющие горение. Технические условия»
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8544 49 950 9 8544 49 990 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ТР ТС 004/2011 «О БЕЗОПАСНОСТИ НИЗКОВОЛЬТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ - протокола испытаний от 14.05.2018 года № 01405-215-1-18/БМ Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Инновационные решения», аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.21AB90;
- акта анализа состояния производства от 15.05.2018 года № 2379 органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Сертификация и экспертиза»;
- руководства по эксплуатации
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия и сроки хранения продукции, срок службы (годности) указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технических регламентов: ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия», ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 16.05.2018 ПО 15.05.2023 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)


(подпись)

Ефремова Анастасия Анатольевна
(инициалы, фамилия)

Лазарева Лидия Николаевна
(инициалы, фамилия)



